Verslag van : overleg tussen gemeente en bestuur SEZS

Gehouden op : 2 november 2016
Plaats : gemeentehuis Haren
Aanwezig : M. Sloot, M. Verbeek, W. Schwertmann (gemeente), P. Bakker, E. Roukema (bestuur SEZS)

Afwezig m.k. :
Afwezig z.k. :
Verstuurd aan : deelnemers

Aanleiding voor het overleg is de brief van 28 oktober 2016 van de Inspectie Leefomgeving over het legionella beheer in zwembad Scharlakenhof.

Het college geeft aan geschrokken te zijn van de brief temeer omdat het bestuur hierover in het laatste bestuurlijk overleg niets heeft gezegd. Het college vraagt het bestuur om een reactie op de brief van de Inspectie.

Het bestuur was ten tijde van het bestuurlijk overleg op 24 oktober nog met het ILT in overleg over de aanlevering van de gewenste gegevens en heeft daarom er vorige week geen melding gemaakt in het bestuurlijk overleg. Daarnaast was ook de mededeling over het voornemen van het College om de exploitatiebijdrage van grote invloed op de manier waarop het Bestuur verder deelnam aan het overleg. Achteraf bezien was het wel verstandig geweest melding te maken van de problemen tijdens het bestuurlijk overleg, geeft het bestuur aan.

Het bestuur is zich terdege bewust van de overtredingen en begrijpt de brief van de Inspectie. Het bestuur verzoekt het college de brief en de daarin gebruikte taal en terminologie echter vooral ook te lezen vanuit het perspectief van een handhavingsorganisatie met weinig nunaceringen in haar sanctiemogelijkheden.

Van een acuut volksgezondheidsprobleem is geen sprake geweest, na vaststelling van de geconstateerde besmettingen zijn de benodigde maatregelen wel genomen. Het college geeft wel te zijn geschokken van de ernst van de overtredingen die zijn geconstateerd en wil weten hoe die zijn ontstaan en hoe het bestuur voorkomt dat ze zich opnieuw voordoen.

Het bestuur geeft aan dat een aantal overtredingen zijn te wijten aan technische omstandigheden waardoor de Inspectie een aantal documenten niet of slechts deels heeft ontvangen. De Inspectie bestempelt dat echter wel als een overtreding.

Het bestuur geeft aan dat de melding van de ernstige overschrijding van de legionella kolonie voor zover zij weet wel is gedaan maar het bestuur geeft aan dat vooralsnog niet te kunnen bewijzen.

Het logboek wordt in de regel wel bijgehouden door medewerkers maar op een aantal onderdelen is dat inderdaad niet gebeurd, voor een aantal onderdelen is daarvoor uit

practische overwegingen (bijv. spoelen leidingen wat ’s nachts plaatsvindt) bewust gekozen.

De knelpunten in het drinkwaternetwerk zijn het bestuur bekend. Het bestuur heeft inmiddels maatregelen genomen om de legionellaproblemen op te lossen.

Het bestuur vindt het zeer teleurstellend dat ondanks de inschakeling van een gerenomeerde aannemer en een gecertificeerde adviseur, dit gecertificeerde bedrijf nogmaals verbeteringen in de risico-analyse moet aanbrengen en een verbeterd legionella beheersplan moet opstellen. In het beheersplan is ook het logboek worden meegenomen en er worden afspraken gemaakt zodat het logboek in het vervolg conform de voorschriften wordt ingevuld.

Binnen 8 weken moeten alle problemen en geconstateerde overtredingen zijn opgelost. Vorige week heeft bemonstering van het drinkwater plaatsgevonden, op of rond 8 november zullen de resultaten daarvan bekend zijn. Het bestuur zal de gemeente informeren over de uitkomsten.

Het college geeft aan dat ze voor zo snel mogelijk de raad informeert over de brief, dit gesprek en vervolgacties.

Het bestuur geeft aan de kwestie op haar website te vermelden en een medeling hierover op de balie in het zwembad te leggen waarin de ontvangst van de brief wordt gemeld en toegelicht.