

Onderwerp Beantwoording vragen ex art. 38 RvO PvdD
over het verlenen van een
omgevingsvergunning voor een nieuwe
biomassacentrale in Haren, nabij Beatrixoord
Steller Kirsten Tiggelaar

De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

Telefoon 050 - 367 8525
Datum 11-3-2020

Bijlage(n) 2

Kenmerk



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij doen wij u ons antwoord toekomen op de door mevrouw K. de Wrede van de fractie Partij voor de Dieren gestelde vragen over het verlenen van een omgevingsvergunning voor een nieuwe biomassacentrale in Haren, nabij Beatrixoord. De brief van de vragensteller treft u als bijlage aan.

De gemeentelijke inspecteur heeft in september 2019 geconstateerd dat een container met een biomassa installatie was geplaatst aan de Dilgtweg in Haren. Hiervoor was geen vergunning verleend. We hebben de initiatiefnemer erop gewezen dat de biomassa installatie met container illegaal was geplaatst en in werking was. Op 2 oktober 2019 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een biomassa installatie en de daarvoor brandveilige voorzieningen. De biomassa installatie staat in een container op het achtererf en zal voor de duur van 10 jaar op het terrein worden geplaatst. De aanvraag past in de ter plaatse geldende beheersverordening, voldoet aan redelijke eisen van welstand en aan het Bouwbesluit. Op 22 januari 2020 hebben wij de vergunning verleend. Op 2 oktober 2019 is door initiatiefnemer een melding Activiteitenbesluit gedaan voor het plaatsen van deze biomassa installatie. Deze melding is door de Omgevingsdienst Groningen beoordeeld en op 14 november 2019 is per brief aan de initiatiefnemer kenbaar gemaakt dat de biomassa installatie naast het gebouw op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt gekarakteriseerd als een type A inrichting. Voor type A inrichtingen (zie artikel 1.2 Activiteitenbesluit milieubeheer) geldt geen verplichting om een melding te doen op grond van artikel 1.10 Activiteitenbesluit milieubeheer. Wel zijn de artikelen van paragraaf 3.2.1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de bijbehorende Regeling rechtstreeks geldend voor deze activiteit.

Er zijn vijf bezwaarschriften ingediend tegen de verleende vergunning. De bezwaren worden behandeld door de adviescommissie bezwaarschriften.

1. *Wat heeft u doen besluiten een omgevingsvergunning te verlenen voor deze biomassacentrale?*

Ten eerste willen wij opmerken dat de term centrale de suggestie wekt dat het om een groot bouwwerk gaat waar energie/warmte wordt opgewekt. Dat is dus niet het geval. Het vermogen van deze ketel staat ook in schril contrast met het vermogen van een biomassacentrale. Een redelijk grote biomassacentrale of installatie heeft een vermogen dat begint bij 1 megawatt. Het vermogen van deze installatie is maximaal 195 kilowatt (1 megawatt is 1000 kilowatt). Hier betreft het dus een gering bouwwerk in het achtererfgebied om het gebouw van het gas af te kunnen halen. De installatie wordt gebruikt om het gebouw te kunnen verwarmen. In deze vergunning is verder voor de bouwactiviteit vooral gefocust op de schoorsteen en de brandveiligheidsvoorzieningen. Zoals eerder is aangegeven, hadden wij geen gronden om de aanvraag te weigeren. Wij stimuleren dat nagedacht wordt over het gebruik van alternatieve duurzame energiebronnen. Ons inziens is deze biomassa installatie een duurzame oplossing voor het verwarmen van het gebouw.

2. *Is er van tevoren overleg geweest met de bewoners en omwonenden? Hierbij denken wij in ieder geval aan de in Beatrixoord revaliderende longpatiënten en hun artsen.*

Nee, niet door het bevoegd gezag. De omvang van het bouwplan of activiteit is niet zodanig dat we een participatietraject hebben opgestart en de aanvrager hiertoe ook niet verplicht hebben.

3. *Wat gaat er verstoekt worden in deze centrale?*

De ketel wordt gestookt met versnipperd snoeihout (houtsnippers). Deze houtsnippers komen vrij uit de omgeving om ze zoveel mogelijk ter plaatse te benutten voor het op een duurzame wijze produceren van warmte.

4. *Kunt u ons en de omwonenden beloven dat u de uitstoot gaat meten, niet op grond van de vermeende input van de centrale en hierop volgende berekeningen, maar daadwerkelijk door meters te plaatsen?*

Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling gaat in op het in werking hebben van een middelgrote stookinstallatie (zoals bijvoorbeeld een biomassa installatie), gestookt op een standaard brandstof. Op basis van dit Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling dient iedere 2 jaar de ketel en installatie door een SCIOS-gecertificeerd bedrijf geïnspecteerd te worden. Tevens vindt dan ook een rookgasmeting plaats met betrekking tot het rendement en de emissie.

Op 3 september 2019 heeft de tweejaarlijkse inspectie plaatsgevonden en is een certificaat van goedkeuring afgegeven. De eerstvolgende inspectie dient uitgevoerd te worden voor 3 september 2021. Hiermee is het aannemelijk dat de installatie goed functioneert en dat de emissie binnen de normen valt. Er wordt op dit moment voldaan aan de geldende milieu wet- en regelgeving.

Wij plaatsen dan ook geen meters of gaan extra metingen uitvoeren. Mochten buurtbewoners in de toekomst hinder ondervinden van de stookinstallatie, dan adviseren wij om de klachten kenbaar te maken bij de GGD.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester,
Koen Schuiling

secretaris,
Christien Bronda

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.