

Onderwerp Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan 110 kV-kabelverbinding
Groningen, Hunze - Bloemsingel
ter informatie
Steller Rolf Sieben

De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

Telefoon 06-43554958 Bijlage(n) 4 Ons kenmerk 127234-2022
Datum 30-03-2022 Uw brief van Uw kenmerk 

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij willen wij u informeren over de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan 110 kV-kabelverbinding Groningen, Hunze - Bloemsingel. De nieuwe kabel moet de huidige kabel tussen de stations Hunze en Bloemsingel vervangen. De huidige kabel ligt daar al sinds 1964 en is aan vervanging toe. De nieuwe kabel geeft leveringszekerheid en meer capaciteit. Het grote aantal kabels en leidingen wat al in de ondergrond aanwezig is, maakt dat de leiding een ander tracé krijgt dan de huidige leiding. Zie daarvoor ook onderstaande afbeelding:



Als er onderhoud aan de huidige ondergrondse hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations wordt uitgevoerd en een storing optreedt, komt een groot

Volgvel 1

gebied in Groningen zonder elektriciteit te zitten. Om de leveringszekerheid van elektriciteit voor deze regio te garanderen, wordt dit knelpunt door TenneT opgelost door het in zijn geheel vervangen en upgraden van de 110Kv-verbinding. De leveringszekerheid en capaciteit worden door de nieuwe leiding gegarandeerd.

Het plangebied ligt in de bebouwde kom van de stad van de gemeente Groningen en loopt globaal vanaf 110 Kv-hoogspanningsstation Groningen Hunze noordwestwaarts via de Europaweg, Petrus Campersingel, S.S. Rosensteinlaan, Vrydemalaan en via Bloemsingel naar 110 Kv-hoogspanningsstation Groningen Bloemsingel. Het tracé heeft een lengte van ca. 3,5 km en zal worden gerealiseerd door middel van twaalf gestuurde boringen (HDD's), één persing en een zevental open ontgravingen. Het tracé wordt deels aangelegd in de Bomenhoofdstructuur, om eventuele consequenties voor bomen inzichtelijk te maken zal een Bomen Effect Analyse (BEA) worden opgesteld. Tennenet hoopt de werkzaamheden in november 2022 te kunnen starten en deze in juli/augustus 2023 af te ronden.

Tennet is verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van de leiding. Zij hebben op 20 augustus 2020 een inloopavond en op 18 maart 2021 een digitale bewonersavond georganiseerd. Daarnaast zijn er op verzoek individuele gesprekken gevoerd. Tijdens de tervisielegging zal er nog een extra (digitale) informatiebijeenkomst worden georganiseerd. In het kader van het vaste vooroverleg met onder meer Provincie, Waterschappen, Gasunie en Veiligheidsregio zijn geen opmerkingen gemaakt die maken dat de planvorming zou moeten worden aangepast. De Veiligheidsregio vraagt wel aandacht voor de bereikbaarheid van de hulpdiensten én voldoende bluscapaciteit.

Het ontwerpbestemmingsplan zal voor een periode van zes weken ter inzage worden gelegd. Gedurende deze termijn kan er door een ieder een zienswijze worden ingediend. Na afloop van de terinzagelegging zullen de (eventueel) ingebrachte zienswijzen bij de besluitvorming worden betrokken en zal het bestemmingsplan ter besluitvorming aan u worden aangeboden.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester,
Koen Schuiling

secretaris,
Christien Bronda

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.