

Onderwerp veiligheid Euroborg

Steller J.H. van der Veen

De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

Telefoon (050) 367 47 54 Bijlage(n) 1

Ons kenmerk HV12.3264644

Datum = 4 OKT 2012 Uw brief van

Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw,

Inleiding

Op 13 april 2008 is er een korte brand geweest op de tribune van FC Groningen.

Deze brand heeft geleid tot een onderzoek waaruit weer een plan van aanpak volgde voor te realiseren verbeteringen in het stadion.

Na twee testrondes blijkt nu dat het Euroborgstadion voldoet aan de brandveiligheidseisen die op grond van geldende wetgeving en een daartoe door de NVBR¹ uitgegeven handreiking gesteld mogen worden.

Chronologisch verloop

Op 13 april 2008 vond een korte brand plaats op de tribune van FC Groningen.

Hierop heeft een onderzoek plaats gevonden door het Auditteam Voetbalvandalisme (landelijk)

Op 4 juli 2008 is het rapport van dit auditteam aangeboden aan het college.

Op basis hiervan is een plan van aanpak geschreven en in een brief van 12 maart 2009 is door de brandweer geconcludeerd dat alle aanbevelingen uit het rapport van de auditcommissie opgevolgd en uitgevoerd waren.

Eén van de aanbevelingen uit het rapport was ook het regelmatig testen van alle veiligheidsvoorzieningen in het stadion. Het testen gebeurt regelmatig, maar het volledig testen van alle noodstroomvoorzieningen kan alleen in samenwerking met Enexis, door het totaal afschakelen van de netspanning.

Op 24 maart 2009 heeft deze test plaats gevonden en hieruit is een aantal onvolkomenheden naar voren gekomen. Vervolgens heeft de N.V. Euroborg aangegeven een integrale safety audit uit te voeren, in het bijzonder op alle technische installaties. Dit onderzoek is uitgevoerd door Efectis Nederland B.V. te Rijswijk. Uit dit onderzoek zijn ook weer aanbevelingen naar voren

¹ Nederlandse Vereniging voor Brandweezorg en Rampenbestrijding



gekomen. Met de effectuering van de aanpassingen die – in eerste en tweede instantie - nodig waren, was de nodige tijd gemoeid.

Op 9 februari 2012 is een laatste test uitgevoerd en uit de eindrapportage blijkt dat alles naar tevredenheid functioneert.

De veiligheid van het stadion voldoet hiermee aan de eisen als gesteld in de wet en de ‘Handreiking brandveiligheid stadions, NVBR April 2012’.

Conclusie

Samenvattend kan geconstateerd worden

* dat alle gesignaleerde onvolkomenheden uit de test van 24-3-2009 en uit de onderzoeken van Efectis in de tussenliggende periode opgelost zijn, en

* dat het Euroborgstadion op dit moment voldoet aan de brandveiligheids-eisen die gelden op grond van wetgeving en de ‘Handreiking Brandveiligheid Stadions, NVBR 2012’.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel

de secretaris,
drs. M.A. (Maarten) Ruys