

Afdeling Risicobeheersing

Gemeente Haren
Afdeling Ruimtelijke Ordening
De heer W. Holfier
Postbus 21
9750 AA HAREN GN

HAREN	
Code	Nr 2. 373 inh. 665
25 Okt. 2013	
BMO	Maand
Ontwikkeling	Dir
Publiekszaken	E
Int. Dienstverl.	W

BEZOEKADRES

Sontweg 10

WEBSITE

brandweer.groningen.nl

POSTADRES

Postbus 584
9700 AN Groningen

Telefoon (050) 367 47 35 Bijlage(n) -

Ons kenmerk HV 13.3975087

Telefoon (050) 367 47 77

Fax (050) 367 46 66

Datum 24-10-2013 Uw e-mail van -

Uw kenmerk n.v.t.

Behandeld door M. Sorkale

E-mailadres mark-olaf.sorkale@hvd.groningen.nl

Onderwerp Advies bestemmingsplan 'Haren Zernike College'

Geachte heer Holfier,

Op 16 oktober jl. heeft overleg plaatsgehad over het bestemmingsplan 'Haren Zernike College' tussen mevrouw De Boer van uw gemeente en de heer Sorkale van de afdeling Risicobeheersing van Brandweer Regio Groningen. Bij de voorbereiding op het bestemmingsplan 'Haren Zernike College' zijn de heren Pieters en Smedinga van de brandweer Haren betrokken geweest. Tijdens het overleg met mevrouw De Boer is afgesproken dat u nog een aanvullend schriftelijk advies zult ontvangen van Brandweer Regio Groningen. Deze brief is *niet* bedoeld als zienswijze of bezwaar op het bestemmingsplan maar als aanvullend advies.

Het bestemmingsplan maakt de realisatie van een nieuw onderwijsgebouw (Zernike College) mogelijk op een perceel aan de Kerklaan. Naast deze locatie bevindt zich een LPG-tankstation met een bovengrondse opslagtank voor LPG. Voor LPG-tankstations gelden grenswaarden (contour voor het plaatsgebonden risico van 10^{-6} waarin kwetsbare objecten zijn uitgesloten) en invloedsgebieden (effectgebied, waarbinnen het groepsrisico dient te worden verantwoord). Beide contouren vallen over het plangebied.

De bovengrondse tank zal echter worden verwijderd vóór ingebruikname van het nieuwe onderwijsgebouw. Hierover heeft de gemeente Haren een overeenstemming met de exploitant bereikt. Deze afspraak is in juridisch bindende documenten vastgelegd. Door verwijdering van de tank verdwijnt de risicobron en is er geen sprake meer van externe veiligheidsrisico's in het plangebied. Hiermee zal aan de eisen uit het 'Besluit externe veiligheid inrichtingen' (Bevi) worden voldaan.

In aanvulling op de door u gevonden oplossing adviseer ik u om te zorgen dat de activiteit 'LPG-verkoop' ook formeel wordt beëindigd. Dit kan worden gerealiseerd door wijziging van de vergunning voor het tankstation. De door

Bladzijde 2 van 2
Onderwerp Advies bestemmingsplan 'Haren Zernike College'


intrekking van de vergunning voor 'LPG-verkoop' wordt deze activiteit ook daadwerkelijk beëindigd. Dit valt buiten het kader van onderhavig bestemmingsplan. Ik adviseer u echter wel om deze maatregel binnen kort te treffen.

Hierdoor wordt voorkomen dat in de toekomst toch weer sprake is van afleveren van LPG ter plaatse van het tankstation (bijvoorbeeld vanuit een nieuwe ondergrondse opslagtank). Vanwege de ligging van het tankstation zou het invloedsgebied altijd over een deel van het plangebied vallen, ongeacht de plaats van de tank.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer Sorkale.

Met vriendelijke groet,

R. (Roelf) Knoop, ondercommandant
Brandweer Regio Groningen

R. Knoop


Nb. deze brief is in afschrift naar de commandant van brandweer Haren verzonden.