



Zienswijzenverslag ontwerpbestemmingsplan Tracé Ring Zuid

Voor de aanpak Ring Zuid zijn vier tracébesluiten genomen. De Tracéwet schrijft dwingend voor dat deze besluiten één op één door de gemeenteraad in een bestemmingsplan worden opgenomen. Met dit bestemmingsplan worden de woonschepen in de woonschepenhaven van het Winschoterdiep ook één op één ingepast. Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 30 november 2022 voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn is er door Tennet een zienswijze ingediend. In de eerste kolom is de zienswijze samengevat. In de tweede kolom staat de gemeentelijke reactie. In de derde kolom is aangegeven of de zienswijze wordt overgenomen en/of dat dit tot een aanpassing van het bestemmingsplan leidt.

Inhoud zienswijze	Reactie	Aanpassing (ja – j/ nee = n)
Op de verbeelding ontbreekt nog gedeeltelijk het tracé van onze aanwezige ondergrondse 110 kV hoogspanningsverbinding Groningen Bloemsingel - Groningen Hunze. De bijbehorende belemmerde strook is afhankelijk van het aantal kabels en onderlinge afstand tussen de kabels. Als minimale breedte geldt voor een open ontgraving een belemmerde strook van 3,00 meter, gerekend vanuit de buitenste hoogspanningskabels. Bij een boring geldt een afstand van 5,00 meter gerekend vanaf de buitenste kabels. Wij verzoeken u de belemmerde strook van deze kabelverbinding op de verbeelding aan te geven en aan deze strook de gebiedsaanduiding 'vrijwaringszone - leiding hoogspanning te vervallen' toe te kennen.	Voorliggende ondergrondse 110 kV-verbinding is niet meegenomen op de verbeelding. Hoewel deze verbinding op korte termijn, na realisatie van de nieuwe 110 kV-verbinding buiten werking zal worden gesteld, kan deze verbinding op de verbeelding worden weergegeven.	j

<p>Het aansluitende gedeelte van de kabel is onderdeel van het bestemmingsplan '110kV kabelverbinding Groningen, Hunze - Bloemsingel'. In dit plan heeft de kabel de bestemming gebiedsaanduiding 'vrijwaringszone - leiding hoogspanning te vervallen' zoals in artikel 6.2 wordt omschreven. Per abuis is het rood omliggende gedeelte van het tracé niet meegenomen in de verbeelding van het onherroepelijke plan. Om die reden vragen wij om dit alsnog op te nemen in voorliggend plan met dezelfde planregel zoals in 6.2 is omschreven in het onherroepelijke plan '110 kV kabelverbinding Groningen, Hunze - Bloemsingel'.</p>	<p>De door Tennet geconstateerde omissie kan middels voorliggend bestemmingsplan worden gecorrigeerd.</p>	<p>j</p>
---	---	----------